



ОЗ-77-2012

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор –  
главный инженер

*С. Г. Штин* С.Г. Штин  
« 17 » 08 2012г.

Документ является собственностью Филиала "КЧХК" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в городе Кирово-Чепецке, предназначен только для информирования персонала подрядных организаций об условиях заключения договора на выполнение работ (оказания услуг) и изучения предъявляемых к подрядным организациям требований.

Использование документа в иных целях не допускается.

Источник выписки ОЗ-77-2012.

## ОБЩЕЗАВОДСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ЦЕХА №64 С ЦЕХАМИ ЗАВОДА  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ВОДОЙ, ПРИЁМУ И  
ПЕРЕДАЧЕ СТОЧНЫХ ВОД

Второе издание

## 8 Порядок организации работ на эстакадах

8.1 Разрешение на производство работ на эстакадах дает право выполнения работ на эстакадах и определяет условия безопасного проведения работ вблизи расположенных на эстакаде коммуникаций, принадлежащих разным цехам.

Разрешение оформляется в соответствии с приложением А, в двух экземплярах. Первый экземпляр после регистрации в журнале регистрации разрешений на производство работ на эстакадах, оформленном в соответствии с приложением Б, остается в цехе №64. Второй экземпляр выдается под роспись ответственному руководителю работ цеха-исполнителя или сторонней организации.

Дополнительно оформляется наряд на проведение работ повышенной опасности, в котором указываются мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ.

8.2 Цех №64 производит работы на эстакадах, находящихся на его балансе, по нарядам на проведение работ повышенной опасности (без оформления Разрешения) с уведомлением руководителей смен цехов-владельцев технологических трубопроводов, проходящих по участку эстакады, на котором будут проводиться работы, с обязательным указанием в наряде мер безопасности, исходя из наличия на эстакаде трубопроводов других цехов.

8.3 Задание на производство работ выдается ответственному руководителю работ начальником цеха, производящего работы на эстакаде или его заместителем. Ответственный руководитель работ назначается из числа инженерно-технических работников цеха.

8.4 К Разрешению прилагается рабочий проект, если производятся работы по монтажу новых трубопроводов или кабельных сетей, реконструкции или усилению металлоконструкций эстакады, при устройстве или расширении площадок обслуживания.

Демонтаж трубопроводов и кабельных сетей, изоляция трубопроводов, покраска металлоконструкций эстакады, ремонтные работы на технологических трубопроводах и кабельных сетях производятся по Разрешению без проектной документации.

8.5 Срок действия Разрешения устанавливается лицом, выдающим задание на производство работ. Срок действия Разрешения не должен превышать 1 месяц. Если срок не указан, то Разрешение действует в течение 10 дней со дня регистрации его мастером смены цеха №64. Если работы в установленный срок не будут закончены, то должно быть оформлено новое Разрешение.

8.6 Перечень цехов, с которыми необходимо согласовать Разрешение, определяет главный энергетик завода.

8.7 Ответственный руководитель работ:

- организует согласование условий производства работ и мероприятий по охране труда с руководством цехов-владельцев коммуникаций (начальником цеха, технологом, механиком) в разделе 2 Разрешения;

- регистрирует Разрешение у мастера смены цеха №64;

- дополнительно получает разрешение на подготовку рабочего места и производство работ на эстакаде у руководителя смены цеха-владельца эстакады, если владелец не цех №64;

- организует выполнение мероприятий по охране труда и подготовку рабочего места для производства работ;

- оформляет наряд на проведение работ повышенной опасности согласно инструкции ОЗ-44;

- получает допуск к работе на коммуникациях цеха-владельца от руководителя смены этого цеха;

8.8 Производитель работ, выполняющий работу на эстакаде, должен иметь при себе наряд и Разрешение.

## **8.9 По окончании работ на эстакаде**

8.9.1 Производитель работ приводит рабочее место в порядок.

8.9.2 Ответственный руководитель работ проверяет состояние рабочего места, закрывает наряд, сообщает об окончании работ мастеру смены цеха 64 и цеха-владельца эстакады.

8.9.3 Мастер смены цеха №64 или цеха-владельца эстакады проверяет состояние рабочего места и делает отметку в Разрешении.

8.9.4 Ответственный руководитель работ в течение 5 дней после окончания работ сдает Разрешение мастеру смены цеха 64. Закрытое Разрешение хранится в цехе №64 в течение 1 месяца, после чего уничтожается. Отметку о закрытии и уничтожении Разрешения делает мастер смены цеха №64 в журнале регистрации разрешений.

8.10 Обо всех своевременно не сданных Разрешениях мастер смены цеха №64 докладывает технологу цеха, который ежемесячно до 5 числа следующего месяца сообщает в служебной записке главному энергетiku завода.

## **9 Ответственность при проведении работ на эстакадах**

9.1 Ответственность за правильность оформления Разрешения, за выполнение условий производства работ, соблюдение мероприятий по охране труда, своевременное закрытие Разрешения несёт ответственный руководитель работ.

9.2 Ответственность за полноту разработки мероприятий, указанных в разделе 2 Разрешения несёт руководство цеха-владельца коммуникаций.

9.3 Ответственность за полноту разработки мероприятий по охране труда при производстве работ несет руководство цеха-исполнителя работ.

9.4 Ответственность за подготовку коммуникаций к безопасному производству работ, за своевременное производство необходимых анализов до начала и во время проведения работ, за своевременное предупреждение производителя работ при возникновении опасных ситуаций, угрожающих персоналу, несет руководитель смены (допускающий) цеха-владельца коммуникаций, расположенных на эстакадах, на которых производятся работы.

9.5 Ответственность за недопустимость одновременного производства работ различного характера на одном или близлежащих участках эстакады по Разрешениям, например огневых и огнеопасных, опорожнение паропровода и ремонт кислородопровода и т.п. несет мастер смены цеха №64.

9.6 Ответственность за выполнение условий производства работ и соблюдение мероприятий по охране труда несут производитель работ и члены бригады.

9.7 Работы на эстакаде должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя пожарной охраны, службы охраны труда, представителей цехов, в ведении которых находятся коммуникации на участке производства работ, допускающего мастера смены и в аварийных случаях по первому сообщению об аварии.

**Приложение А  
(обязательное)**

**Форма Разрешения на производство работ на эстакадах**

Срок действия разрешен с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Разрешение выписывается в 2-х экземплярах.  
Исправление текста не допускается.  
Закрытое разрешение хранится в цехе  
тепловодоснабжения и канализации 1 месяц

РАЗРЕШЕНИЕ РЕГ.№ \_\_\_\_\_

на производство работ на эстакадах завода

1. Организация работ (заполняет цех-исполнитель)

1.1 Ответственному руководителю работ цеха № \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

Поручается \_\_\_\_\_

1.2 Место производства работ \_\_\_\_\_  
(участок эстакады: NN узлов, корпусов)

1.3 К разрешению прилагается:

1.3.1 Проект № \_\_\_\_\_

1.3.2 \_\_\_\_\_

1.3.3 \_\_\_\_\_

1.4 Задание на производство работ выдал \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

Указания главного энергетика завода

Согласовать условия производства работ с цехами \_\_\_\_\_

Главный энергетик завода \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(подпись) (ФИО)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



2.2 С условиями производства работ ознакомлен ответственный руководитель работ:

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(ФИО) (подпись)

2.3 Подготовку рабочего места и производство работ на эстакаде разрешил  
Руководитель смены цеха-владельца коммуникаций:

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(ФИО) (подпись)

Руководитель смены цеха-владельца эстакады:

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(ФИО) (подпись)

2.4 Мероприятия по ОТ выполнены  
Ответственный руководитель работ:

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(ФИО) (подпись)

2.5 Работы окончены, рабочее место убрано  
Ответственный руководитель работ:

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(ФИО) (подпись)

2.6 Рабочее место принял  
Руководитель смены цеха-владельца коммуникаций:

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(ФИО) (подпись)

Руководитель смены цеха-владельца эстакады:

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(ФИО) (подпись)

**Приложение Б  
(обязательное)**

**Форма журнала регистрации разрешений на производство работ на эстакадах**

№ разрешения	Дата выдачи	Срок действия	Цех	Ответственный руководитель работ, телефон	Подпись		Дата закрытия	Подпись (с расшифровкой) мастера смены цеха № 64
					Ответственного руководителя работ	Мастера смены цеха №64		